

			Slamavskiljare				Sidan
Kod	Rev	Text	enhet	mängd	á - pris	kostnad	
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM					
PD		BRUNNAR O D I MARK					
PDF		AVSKILJNINGSBRUNNAR					
PDF.1		Slamavskiljare Stående / liggande slamavskiljare av GAP fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ PMT / B 3 Max temperatur Våtvoly m Dimensioner Höjd från vg utlopp till färdig markmm Tömningshals DN 400 / 600 placerad på toppen av cisternen. Anslutningar Avskiljaren förses med låsbara gjutjärns- betäckningar typ A6 / A8. Avskiljaren förses med låsbara GAP betäckningar typ Sala-lock. Avskiljaren förses med förankringsband. Avskiljaren förses med fallskydd.					

				Oljeavskiljare		Sidan	
Kod	Rev	Text	enhet	mängd	á - pris	kostnad	
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM					
PD		BRUNNAR O D I MARK					
PDF		AVSKILJNINGSBRUNNAR					
PDF.2		<p>Oljeavskiljare</p> <p>Stående / liggande oljeavskiljare av GAP för rening av oljehaltigt avloppsvatten fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ OA / A / CAM / OAM / LAM</p> <p>Dimensionerande flödel/s</p> <p>Restoljehalt i utgående flöde max 5 / 50 / 100 mg/l</p> <p>Max temperaturgrader Celsius</p> <p>Våtvoly mm3</p> <p>Dimensionermm</p> <p>Höjd från vg utlopp till färdig markmm</p> <p>Inspektionshals DN 600 / 800 placerad på toppen av avskiljaren.</p> <p>Anslutningar</p> <p>Avskiljaren förses med nivåövervakare typ ES 33 K och givare typ ES 4.</p> <p>Avskiljaren förses med låsbara gjutjärnsbetäckningar typ A6 / A8.</p> <p>Avskiljaren förses med låsbara GAP betäckningar typ Sala-lock.</p> <p>Avskiljaren förses med förankringsband.</p> <p>Avskiljaren förses med fallskydd.</p>					

			Fettavskiljare		Sidan	
Kod	Rev	Text	enhet	mängd	å - pris	kostnad
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM				
PD		BRUNNAR O D I MARK				
PDF		AVSKILJNINGSBRUNNAR				
PDF.3		Fettavskiljare Stående / liggande fettavskiljare av GAP för rening av fetthaltigt avloppsvatten fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ FA / FAM Dimensionerande flödel/s Restfetthalt i utgående flöde max 25 / 100 mg/l Max temperaturgrader Celsius Vätvolymm3 Dimensionermm Höjd från vg utlopp till färdig markmm Inspektionshals DN 600 / 800 placerad på toppen av avskiljaren. Anslutningar Avskiljaren förses med nivåövervakare typ ES 33 K och givare typ ES 4. Avskiljaren förses med låsbara gjutjärnsbetäckningar typ A6 / A8. Avskiljaren förses med låsbara GAP betäckningar typ Sala-lock. Avskiljaren förses med förankringsband. Avskiljaren förses med fallskydd.				